

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη 28/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	28/11/23 0:00	12,23	12,19	0,04		1		1	1		1,80
	28/11/23 1:00	11,09	10,77	0,32		1		1			3,81
	28/11/23 2:00	10,77	10,34	0,43		1		1			3,49
	28/11/23 3:00	10,36	9,60	0,76		1		1			3,08
	28/11/23 4:00	10,10	8,62	1,48		1		1			2,83
	28/11/23 5:00	10,48	8,27	2,21		1		1			3,21
	28/11/23 6:00	10,56	7,90	2,65		1		1			3,28
	28/11/23 7:00	14,90	11,47	3,44		1	1		1		3,50
	28/11/23 8:00	15,78	11,90	3,87		1	1		1		4,38
	28/11/23 9:00	16,03	11,87	4,16		1	1		1		4,63
	28/11/23 10:00	16,49	12,06	4,43		1	1		1		5,09
	28/11/23 11:00	16,98	12,40	4,58		1	1		1		5,58
	28/11/23 12:00	18,16	14,68	3,48		1	1		1		6,36
	28/11/23 13:00	18,84	16,54	2,30		1	1		1		6,59
	28/11/23 14:00	18,79	16,50	2,29		1	1		1		6,57
	28/11/23 15:00	18,74	16,45	2,29	1	1	1		1		3,22
	28/11/23 16:00	18,87	16,63	2,24	1	1	1		1		3,35
	28/11/23 17:00	19,16	16,94	2,22	1	1	1		1		3,64
	28/11/23 18:00	19,23	17,67	1,56	1	1	1		1		3,71
	28/11/23 19:00	19,52	17,86	1,66	1	1	1		1		4,00
28/11/23 20:00	19,14	17,38	1,76	1	1	1		1		3,61	
28/11/23 21:00	17,50	15,74	1,75	1	1			1		6,10	
28/11/23 22:00	15,39	13,64	1,75	1	1			1		3,99	
28/11/23 23:00	13,35	11,44	1,92	1	1			1		1,95	

Παρατηρήσεις: _____

Στις 6.30 συνέβη μερική διακοπή στο ΗΣ λόγω βλάβης της G11. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.