

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 29/11/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	29/11/23 0:00	3,01	2,48	0,53	1						0,55	0,91	
	29/11/23 1:00	2,82	2,30	0,52	1						0,55	0,81	
	29/11/23 2:00	2,68	2,17	0,51	1						0,53	0,72	
	29/11/23 3:00	2,69	2,21	0,48	1						0,53	0,72	
	29/11/23 4:00	2,72	2,26	0,47	1						0,55	0,76	
	29/11/23 5:00	2,85	2,37	0,49	1						0,55	0,83	
	29/11/23 6:00	3,09	2,64	0,45	1						0,55	0,93	
	29/11/23 7:00	3,29	2,78	0,51	1						0,55	0,95	
	29/11/23 8:00	3,35	2,84	0,51	1						0,55	0,95	
	29/11/23 9:00	3,33	2,85	0,48	1						0,55	0,95	
	29/11/23 10:00	3,23	2,69	0,54	1						0,55	0,95	
	29/11/23 11:00	3,20	2,66	0,54	1						0,55	0,94	
	29/11/23 12:00	3,34	2,84	0,50	1						0,55	0,95	
	29/11/23 13:00	3,45	2,93	0,52	1						0,55	0,95	
	29/11/23 14:00	3,55	3,04	0,50	1						0,55	0,95	
	29/11/23 15:00	3,68	3,16	0,52	1						0,55	0,95	
	29/11/23 16:00	3,85	3,39	0,45	1						0,55	0,95	
	29/11/23 17:00	4,40	3,96	0,44	1						1	0,55	0,95
	29/11/23 18:00	4,51	4,07	0,44	1						1	0,55	0,95
	29/11/23 19:00	4,50	4,10	0,40	1						1	0,55	0,95
	29/11/23 20:00	4,30	3,93	0,36	1						1	0,55	0,95
	29/11/23 21:00	3,99	3,65	0,34	1						1	0,55	0,95
	29/11/23 22:00	3,59	3,25	0,35	1							0,55	0,95
	29/11/23 23:00	3,22	2,88	0,34	1							0,55	0,94

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά την διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.