



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023	00:00	5,14	3,62	1,52					1						1,52	1,17
	01:00	4,67	3,15	1,52					1						1,52	1,26
	02:00	4,43	2,91	1,52					1						1,52	1,17
	03:00	4,32	3,15	1,17					1						1,18	1,06
	04:00	4,32	3,27	1,06					1						1,06	1,06
	05:00	4,56	3,35	1,20					1						1,20	1,21
	06:00	5,34	3,91	1,43					1						1,43	1,44
	07:00	6,12	4,16	1,96					1						1,95	1,97
	08:00	6,58	4,58	1,99					1						2,00	1,97
	09:00	6,53	4,74	1,78	1				1						1,78	1,80
	10:00	6,89	4,64	2,24	1				1						2,37	2,39
	11:00	6,61	4,48	2,14	1				1						2,25	2,24
	12:00	6,55	4,46	2,09	1				1						2,15	2,15
	13:00	6,13	4,36	1,77	1				1						1,80	1,78
	14:00	5,61	4,33	1,28	1				1						1,29	1,27
	15:00	5,92	4,74	1,18	1				1						1,52	1,60
	16:00	6,36	4,99	1,38	1				1						1,72	1,72
	17:00	7,66	6,34	1,32	1		1		1						2,06	2,06
	18:00	8,02	6,55	1,47	1		1		1						2,16	2,16
	19:00	8,26	7,27	0,99	1		1		1						2,29	2,32
	20:00	7,99	7,31	0,68	1		1		1						2,59	2,57
	21:00	7,24	6,85	0,39	1		1		1						1,86	1,85
	22:00	6,35	5,41	0,94	1		1		1						1,40	1,45
	23:00	5,55	4,54	1,01	1				1						1,29	1,30

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης