



ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 29/11/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,58	4,58	0,00		1				1	1,80
	01:00	4,31	4,31	0,00		1				1	1,80
	02:00	4,03	4,03	0,00		1					1,80
	03:00	3,99	3,99	0,00		1					1,80
	04:00	4,08	4,08	0,00		1					1,80
	05:00	4,20	4,20	0,00		1					1,80
	06:00	4,13	4,13	0,00		1					1,80
	07:00	4,23	4,23	0,00		1					1,80
	08:00	4,46	3,49	0,97		1					1,80
	09:00	4,54	2,85	1,69		1					1,80
	10:00	4,36	3,01	1,36		1					1,80
	11:00	4,51	3,21	1,31		1					1,80
	12:00	4,95	3,44	1,51		1					1,80
	13:00	5,23	3,80	1,44		1					1,80
	14:00	5,17	3,70	1,48		1					1,80
	15:00	5,04	3,91	1,13		1					1,81
	16:00	4,86	3,23	1,63		1					2,22
	17:00	5,21	3,77	1,44		1					1,94
	18:00	5,49	3,74	1,74		1					2,50
	19:00	5,72	3,72	2,00		1					2,65
	20:00	5,49	4,83	0,66		1				2	1,27
	21:00	5,37	4,01	1,36		1				1	2,04
	22:00	4,78	3,54	1,24		1					1,49
	23:00	4,28	3,66	0,62		1					1,06

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης