

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τετάρτη 29/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	29/11/23 0:00	11,58	9,22	2,36	1				1		4,05
	29/11/23 1:00	10,58	8,15	2,43	1				1		3,31
	29/11/23 2:00	10,42	8,07	2,35	1				1		3,15
	29/11/23 3:00	10,00	8,36	1,64	1				1		2,72
	29/11/23 4:00	9,83	8,24	1,58	1				1		2,55
	29/11/23 5:00	10,08	8,49	1,59	1				1		2,80
	29/11/23 6:00	11,21	9,63	1,59	1				1		3,92
	29/11/23 7:00	12,92	11,33	1,59	1				1		4,52
	29/11/23 8:00	14,25	12,66	1,59	1	1			1		2,85
	29/11/23 9:00	15,18	13,59	1,59	1	1			1		3,78
	29/11/23 10:00	15,72	14,13	1,59	1	1			1		4,32
	29/11/23 11:00	15,98	14,39	1,59	1	1			1		4,58
	29/11/23 12:00	16,46	14,87	1,59	1	1			1		5,06
	29/11/23 13:00	16,28	14,69	1,59	1	1			1		4,88
	29/11/23 14:00	15,93	14,33	1,59	1	1			1		4,53
	29/11/23 15:00	16,07	14,48	1,59	1	1			1		4,67
	29/11/23 16:00	16,77	12,60	4,17	1	1			1		5,37
	29/11/23 17:00	17,44	13,02	4,42	1	1			1		6,04
	29/11/23 18:00	17,76	13,31	4,45	1	1			1		6,22
	29/11/23 19:00	17,89	13,53	4,36	1	1			1		6,26
	29/11/23 20:00	17,61	13,14	4,48	1	1			1		6,16
	29/11/23 21:00	16,08	12,01	4,06	1	1			1		4,68
	29/11/23 22:00	14,53	10,95	3,58	1	1			1		3,13
	29/11/23 23:00	12,62	9,30	3,32	1				1		4,42

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.