

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 29/11/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,35	1,35	0,00	1				1							0,00	0,24
	01:00	1,22	1,22	0,00	1				1							0,00	0,12
	02:00	1,19	1,18	0,00	1				1							0,00	0,08
	03:00	1,17	1,17	0,00	1				1							0,00	0,06
	04:00	1,18	1,17	0,00	1				1							0,00	0,06
	05:00	1,21	1,21	0,00	1				1							0,00	0,10
	06:00	1,27	1,27	0,00	1				1							0,00	0,16
	07:00	1,28	1,28	0,00	1				1							0,00	0,17
	08:00	1,38	1,38	0,01	1				1							0,00	0,26
	09:00	1,47	1,35	0,12	1				1							0,12	0,35
	10:00	1,50	1,30	0,19	1				1							0,20	0,36
	11:00	1,55	1,36	0,20	1				1							0,20	0,36
	12:00	1,67	1,48	0,19	1	1										0,20	0,35
	13:00	1,68	1,51	0,16	1	1										0,20	0,38
	14:00	1,75	1,59	0,16	1				1							0,20	0,44
	15:00	1,84	1,66	0,18	1				1							0,20	0,54
	16:00	1,87	1,61	0,25	1				1							0,40	0,47
	17:00	2,02	1,75	0,26	1				1							0,35	0,51
	18:00	1,99	1,71	0,29	1				1							0,30	0,50
	19:00	1,95	1,66	0,29	1				1							0,30	0,49
	20:00	1,85	1,49	0,37	1				1							0,39	0,46
	21:00	1,75	1,38	0,37	1				1							0,40	0,44
	22:00	1,59	1,22	0,37	1				1							0,40	0,40
	23:00	1,48	1,14	0,34	1				1							0,36	0,35

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε έντονη αστάθεια ανέμου. Η μονάδα G2 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης