Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,461	0,450	0,453	0,446	0,444	0,463	0,460	0,436	0,430	0,404	0,345	0,447	0,480	0,477	0,463	0,506	0,530	0,607	0,651	0,647	0,592	0,598	0,555	0,509	11,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,501	0,455	0,448	0,425	0,429	0,453	0,421	0,431	0,458	0,482	0,483	0,434	0,491	0,424	0,474	0,471	0,511	0,580	0,617	0,605	0,615	0,582	0,573	0,515	11,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1										1	1	1													Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Νοέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,481	0,415	0,394	0,394	0,398	0,409	0,413	0,391	0,403	0,378	0,383	0,430	0,423	0,479	0,466	0,503	0,549	0,651	0,659	0,607	0,586	0,556	0,525	0,474	11,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,445	0,423	0,405	0,393	0,394	0,387	0,421	0,392	0,390	0,416	0,462	0,443	0,418	0,478	0,534	0,457	0,514	0,610	0,667	0,660	0,629	0,590	0,525	0,491	11,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,430	0,427	0,409	0,409	0,407	0,412	0,423	0,424	0,414	0,355	0,308	0,259	0,300	0,371	0,465	0,522	0,571	0,659	0,702	0,683	0,670	0,653	0,622	0,593	11,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1								1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Νοέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,554	0,448	0,429	0,442	0,431	0,450	0,462	0,464	0,521	0,525	0,547	0,543	0,601	0,608	0,601	0,597	0,680	0,731	0,770	0,701	0,664	0,618	0,545	0,493	13,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,430	0,406	0,388	0,386	0,386	0,395	0,414	0,434	0,472	0,561	0,544	0,611	0,607	0,631	0,627	0,566	0,589	0,667	0,665	0,669	0,644	0,614	0,588	0,509	12,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη