

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 29/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,96	1,63	0,36	0,97	1			1						0,36	0,36
	01:00	2,60	1,54	0,28	0,77	1									0,28	0,28
	02:00	2,39	1,57	0,24	0,57	1									0,27	0,27
	03:00	2,30	1,49	0,25	0,57	1									0,25	0,26
	04:00	2,24	1,42	0,24	0,57	1									0,25	0,25
	05:00	2,26	1,46	0,23	0,57	1									0,24	0,25
	06:00	2,46	1,64	0,25	0,57	1									0,25	0,26
	07:00	2,82	1,73	0,33	0,76	1									0,33	0,33
	08:00	3,14	1,94	0,34	0,87	1									0,34	0,33
	09:00	3,46	1,87	0,42	1,16	1									0,43	0,43
	10:00	3,57	1,75	0,55	1,27	1									0,54	0,57
	11:00	3,64	1,64	0,72	1,28	1									0,73	0,73
	12:00	3,59	1,50	0,72	1,37	1									0,72	0,72
	13:00	3,58	1,49	0,71	1,37	1									0,72	0,71
	14:00	3,63	1,53	0,74	1,37	1									0,74	0,73
	15:00	3,48	1,35	0,76	1,37	1									0,76	0,79
	16:00	3,63	1,48	0,77	1,37	1									0,78	0,77
	17:00	4,04	1,64	0,83	1,57	1									0,84	0,83
18:00	4,28	1,65	0,86	1,77	1						1			0,87	0,88	
19:00	4,25	1,66	0,84	1,75	1						1			0,88	0,87	
20:00	4,18	1,60	0,80	1,77	1						1			0,85	0,85	
21:00	3,87	1,30	0,80	1,77	1									0,84	0,82	
22:00	3,52	1,44	0,62	1,46	1						1			0,63	0,78	
23:00	3,20	1,50	0,63	1,08	1									0,68	0,68	

Παρατηρήσεις

1. Τις ώρες 22:00-23:00 έγινε πλύση της Μονάδας G1 από τον Σταθμό
2. Τις ώρες 10:00-11:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας στο Α/Π Περδίκι

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης