

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2023	00:00	4,89	4,57	0,31					1						1,38	1,38
	01:00	4,39	4,19	0,19					1						1,10	1,10
	02:00	4,21	3,90	0,30					1						0,95	0,96
	03:00	4,15	3,27	0,88					1						0,89	0,89
	04:00	4,17	3,26	0,91					1						0,91	0,91
	05:00	4,42	3,35	1,07					1						1,15	1,16
	06:00	5,12	4,30	0,81					1						1,73	1,74
	07:00	5,91	5,34	0,57	1				1						1,73	1,72
	08:00	6,13	5,68	0,46	1				1						1,79	1,78
	09:00	5,91	5,66	0,26	1				1						1,59	1,58
	10:00	5,72	5,36	0,36	1				1						1,39	1,39
	11:00	5,52	5,30	0,22	1				1						1,19	1,18
	12:00	5,59	5,55	0,04	1				1						1,21	1,25
	13:00	5,61	5,58	0,03	1				1						1,26	1,27
	14:00	5,36	5,33	0,03	1				1						1,05	1,04
	15:00	5,37	5,37	0,00	1				1						1,03	1,04
	16:00	5,95	5,91	0,04	1				1						1,50	1,51
	17:00	7,41	7,35	0,06	1	1			1						1,97	1,98
	18:00	7,86	7,82	0,04	1	1			1						2,12	2,12
	19:00	7,93	7,88	0,05	1	1			1						2,15	2,14
	20:00	7,65	7,46	0,18	1	1			1						2,07	2,06
	21:00	7,13	6,81	0,32	1	1			1						1,74	1,74
	22:00	6,49	5,71	0,78	1				1						1,54	1,55
	23:00	5,74	4,58	1,16	1				1						1,42	1,41

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης