



| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Πέμπτη 30/11/2023 | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-------------------|------|--------------|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | |
| Η μ έ ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| Πέμπτη | 00:00 | 4,34 | 3,77 | 0,57 | | 1 | | | | | 1,07 |
| | 01:00 | 4,17 | 3,30 | 0,87 | | 1 | | | | | 1,30 |
| | 02:00 | 4,15 | 3,53 | 0,62 | | 1 | | | | | 1,22 |
| | 03:00 | 4,21 | 3,85 | 0,36 | | 1 | | | | | 1,20 |
| | 04:00 | 3,90 | 3,30 | 0,60 | | 1 | | | | | 1,20 |
| | 05:00 | 3,90 | 3,71 | 0,19 | | 1 | | | | | 1,20 |
| | 06:00 | 3,96 | 3,90 | 0,06 | | 1 | | | | | 1,20 |
| | 07:00 | 4,03 | 3,93 | 0,10 | | 1 | | | | | 1,20 |
| | 08:00 | 3,95 | 3,94 | 0,01 | 1 | | | | | | 1,20 |
| | 09:00 | 4,03 | 4,02 | 0,01 | 1 | | | | | | 1,20 |
| | 10:00 | 4,21 | 4,11 | 0,09 | 1 | | | | | | 1,20 |
| | 11:00 | 4,46 | 4,21 | 0,25 | 1 | | | | | | 1,25 |
| | 12:00 | 4,77 | 4,54 | 0,24 | 1 | | | | | | 2,59 |
| | 13:00 | 4,79 | 4,58 | 0,21 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 14:00 | 4,67 | 4,41 | 0,25 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 15:00 | 4,63 | 4,47 | 0,15 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 16:00 | 4,74 | 4,32 | 0,42 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 17:00 | 5,21 | 4,71 | 0,50 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 18:00 | 5,62 | 4,79 | 0,83 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 19:00 | 5,71 | 4,79 | 0,92 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 20:00 | 5,70 | 4,67 | 1,04 | 1 | | | | | 2 | 2,65 |
| | 21:00 | 5,41 | 4,22 | 1,18 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 22:00 | 4,99 | 3,99 | 1,00 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |
| | 23:00 | 4,72 | 3,80 | 0,93 | 1 | | | | | 1 | 2,65 |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης