

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 30/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	30/11/23 0:00	10,99	8,11	2,88	1				1		3,71
	30/11/23 1:00	10,15	7,59	2,57	1				1		2,88
	30/11/23 2:00	10,12	7,56	2,56	1				1		2,85
	30/11/23 3:00	9,63	7,51	2,12	1				1		2,36
	30/11/23 4:00	9,38	7,48	1,90	1				1		2,11
	30/11/23 5:00	9,67	8,45	1,22	1				1		2,39
	30/11/23 6:00	10,89	9,70	1,19	1				1		3,62
	30/11/23 7:00	12,62	11,38	1,24	1				1		4,42
	30/11/23 8:00	12,89	11,80	1,09	1	1			1		1,49
	30/11/23 9:00	12,63	11,48	1,15	1	1					4,38
	30/11/23 10:00	11,95	10,80	1,15	1	1					3,70
	30/11/23 11:00	11,21	8,95	2,26	1	1					2,96
	30/11/23 12:00	11,20	8,96	2,24	1	1					2,95
	30/11/23 13:00	11,40	8,84	2,56	1	1					3,15
	30/11/23 14:00	11,80	9,45	2,34	1	1					3,55
	30/11/23 15:00	12,40	10,35	2,05	1	1					4,15
	30/11/23 16:00	13,36	11,44	1,92	1	1					4,68
	30/11/23 17:00	15,08	12,42	2,66	1	1			1		3,68
	30/11/23 18:00	15,82	12,38	3,44	1	1			1		4,42
	30/11/23 19:00	15,83	12,04	3,79	1	1			1		4,43
	30/11/23 20:00	15,50	11,74	3,76	1	1			1		4,10
	30/11/23 21:00	14,65	11,55	3,09	1	1			1		3,25
	30/11/23 22:00	13,21	9,49	3,72		1			1		4,62
	30/11/23 23:00	11,69	8,47	3,22		1			1		4,09

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.