

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 30/11/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,32	1,12	0,20	1				1							0,21	0,21
	01:00	1,22	1,12	0,11	1				1							0,11	0,11
	02:00	1,11	1,11	0,00	1				1							0,00	0,00
	03:00	1,09	1,09	0,00	1				1							0,00	0,00
	04:00	1,16	1,12	0,04	1				1							0,04	0,04
	05:00	1,18	1,16	0,02	1				1							0,06	0,06
	06:00	1,26	1,26	0,00	1				1							0,14	0,14
	07:00	1,33	1,33	0,00	1				1							0,21	0,21
	08:00	1,32	1,32	0,00	1				1							0,21	0,20
	09:00	1,39	1,39	0,00	1				1							0,26	0,27
	10:00	1,40	1,40	0,00	1				1							0,31	0,29
	11:00	1,47	1,47	0,00	1				1							0,34	0,34
	12:00	1,50	1,50	0,00	1				1							0,36	0,37
	13:00	1,55	1,55	0,00	1				1							0,32	0,22
	14:00	1,50	1,49	0,00	1				1							0,37	0,37
	15:00	1,43	1,37	0,06	1				1							0,31	0,31
	16:00	1,47	1,31	0,16	1				1							0,34	0,34
	17:00	1,68	1,47	0,21	1				1							0,42	0,42
	18:00	1,83	1,60	0,23	1				1							0,46	0,46
	19:00	1,81	1,58	0,23	1				1							0,45	0,45
	20:00	1,77	1,54	0,23	1				1							0,44	0,44
	21:00	1,68	1,45	0,23	1				1							0,42	0,42
	22:00	1,52	1,29	0,23	1				1							0,37	0,37
	23:00	1,43	1,20	0,22	1				1							0,30	0,30

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε έντονη αστάθεια ανέμου.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης