

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 30/11/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	30/11/23 0:00	2,99	2,73	0,26	1						0,55	0,90	
	30/11/23 1:00	2,83	2,51	0,32	1						0,55	0,81	
	30/11/23 2:00	2,75	2,55	0,20	1						0,55	0,78	
	30/11/23 3:00	2,70	2,55	0,16	1						0,55	0,76	
	30/11/23 4:00	2,74	2,61	0,13	1						0,55	0,79	
	30/11/23 5:00	2,85	2,69	0,15	1						0,55	0,84	
	30/11/23 6:00	3,17	3,05	0,11	1						0,55	0,91	
	30/11/23 7:00	3,24	3,05	0,19	1						0,55	0,92	
	30/11/23 8:00	2,95	2,86	0,09	1						0,55	0,89	
	30/11/23 9:00	2,77	2,66	0,10	1						0,54	0,81	
	30/11/23 10:00	2,62	2,42	0,20	1						0,50	0,66	
	30/11/23 11:00	2,62	2,44	0,18	1						0,49	0,65	
	30/11/23 12:00	2,77	2,59	0,18	1						0,54	0,79	
	30/11/23 13:00	2,85	2,72	0,13	1						0,72	0,72	
	30/11/23 14:00	2,85	2,73	0,12	1						0,72	0,72	
	30/11/23 15:00	3,04	2,92	0,12	1						0,87	0,88	
	30/11/23 16:00	3,37	3,30	0,07	1						0,95	0,95	
	30/11/23 17:00	3,88	3,74	0,15	1						1	0,95	0,95
	30/11/23 18:00	4,01	3,81	0,20	1						1	0,94	0,95
	30/11/23 19:00	4,00	3,83	0,17	1						1	0,95	0,95
	30/11/23 20:00	3,89	3,82	0,07	1						1	0,95	0,95
	30/11/23 21:00	3,68	3,62	0,06	1							0,95	0,95
	30/11/23 22:00	3,38	3,31	0,07	1							0,95	0,95
	30/11/23 23:00	3,09	2,99	0,11	1							0,92	0,92

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 12:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.