

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 1/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	01/12/23 0:00	2,89	2,83	0,05	1						0,77	0,76
	01/12/23 1:00	2,82	2,82	0,00	1						0,71	0,70
	01/12/23 2:00	2,74	2,74	0,00	1						0,61	0,51
	01/12/23 3:00	2,64	2,64	0,00		1					0,82	0,73
	01/12/23 4:00	2,65	2,65	0,00		1					0,83	0,74
	01/12/23 5:00	2,72	2,69	0,03		1					0,83	0,76
	01/12/23 6:00	2,98	2,96	0,02		1					0,84	0,89
	01/12/23 7:00	3,11	3,11	0,01		1					0,84	0,94
	01/12/23 8:00	2,87	2,86	0,00		1					0,84	0,85
	01/12/23 9:00	2,82	2,82	0,00		1					0,84	0,82
	01/12/23 10:00	2,73	2,73	0,00		1					0,84	0,78
	01/12/23 11:00	2,70	2,70	0,00		1					0,79	0,71
	01/12/23 12:00	2,69	2,68	0,02		1					0,71	0,51
	01/12/23 13:00	2,93	2,91	0,02		1					0,35	0,00
	01/12/23 14:00	2,96	2,95	0,01	1						0,73	0,76
	01/12/23 15:00	3,11	3,11	0,00	1						0,84	0,94
	01/12/23 16:00	3,37	3,37	0,00	1						0,84	0,95
	01/12/23 17:00	3,80	3,80	0,00	1						0,95	0,95
	01/12/23 18:00	3,95	3,95	0,00	1					1	0,93	0,95
	01/12/23 19:00	3,82	3,81	0,01	1						0,95	0,95
	01/12/23 20:00	3,76	3,76	0,00	1						0,95	0,95
	01/12/23 21:00	3,62	3,61	0,01	1						0,95	0,95
	01/12/23 22:00	3,34	3,30	0,05	1						0,90	0,90
	01/12/23 23:00	3,06	3,03	0,03	1						0,84	0,84

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται ότι από τη 01:00 έως τις 17:00 το ΑΠ Άγιος Ιωάννης παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.