

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 2/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	02/12/23 0:00	2,85	2,83	0,02	1						0,72	0,72
	02/12/23 1:00	2,74	2,72	0,01	1						0,61	0,61
	02/12/23 2:00	2,68	2,68	0,00	1						0,55	0,55
	02/12/23 3:00	2,66	2,66	0,00	1						0,53	0,53
	02/12/23 4:00	2,65	2,63	0,02	1						0,51	0,51
	02/12/23 5:00	2,73	2,68	0,05	1						0,59	0,60
	02/12/23 6:00	2,97	2,93	0,05	1						0,83	0,84
	02/12/23 7:00	3,05	2,96	0,09	1						0,86	0,86
	02/12/23 8:00	3,07	2,96	0,11	1						0,84	0,84
	02/12/23 9:00	2,92	2,77	0,14	1						0,78	0,77
	02/12/23 10:00	2,81	2,65	0,16	1						0,67	0,67
	02/12/23 11:00	2,74	2,53	0,21	1						0,62	0,62
	02/12/23 12:00	2,87	2,59	0,29	1						0,71	0,72
	02/12/23 13:00	3,16	2,84	0,32	1						0,91	0,94
	02/12/23 14:00	3,26	3,01	0,25	1						0,94	0,95
	02/12/23 15:00	3,42	3,18	0,24	1						0,95	0,95
	02/12/23 16:00	3,58	3,38	0,20	1						0,90	0,95
	02/12/23 17:00	4,03	3,83	0,20	1						0,95	0,95
	02/12/23 18:00	4,11	3,88	0,23	1						0,95	0,95
	02/12/23 19:00	3,93	3,68	0,25	1						0,95	0,95
	02/12/23 20:00	3,77	3,53	0,24	1						0,95	0,95
	02/12/23 21:00	3,67	3,49	0,18	1						0,95	0,95
	02/12/23 22:00	3,34	3,08	0,25	1						0,93	0,94
	02/12/23 23:00	2,98	2,58	0,40	1						0,84	0,84

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.