

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 3/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	03/12/23 0:00	2,77	2,34	0,43	1						0,64	0,65
	03/12/23 1:00	2,63	2,21	0,42	1						0,51	0,51
	03/12/23 2:00	2,56	2,20	0,36	1						0,43	0,43
	03/12/23 3:00	2,50	2,21	0,30	1						0,38	0,38
	03/12/23 4:00	2,58	2,25	0,34	1						0,44	0,45
	03/12/23 5:00	2,64	2,30	0,33	1						0,51	0,51
	03/12/23 6:00	2,78	2,45	0,33	1						0,65	0,65
	03/12/23 7:00	2,84	2,49	0,34	1						0,71	0,71
	03/12/23 8:00	2,84	2,40	0,43	1						0,70	0,71
	03/12/23 9:00	2,94	2,45	0,49	1						0,80	0,80
	03/12/23 10:00	3,06	2,48	0,58	1						0,90	0,89
	03/12/23 11:00	3,05	2,59	0,46	1						0,86	0,88
	03/12/23 12:00	3,13	2,67	0,46	1						0,88	0,89
	03/12/23 13:00	3,25	2,88	0,38	1						0,92	0,93
	03/12/23 14:00	3,17	2,80	0,37	1						0,92	0,92
	03/12/23 15:00	3,11	2,80	0,31	1						0,90	0,90
	03/12/23 16:00	3,39	3,12	0,27	1						0,95	0,95
	03/12/23 17:00	3,78	3,55	0,23	1						0,95	0,95
	03/12/23 18:00	3,88	3,70	0,18	1						0,95	0,95
	03/12/23 19:00	3,89	3,66	0,23	1						0,95	0,95
	03/12/23 20:00	3,73	3,44	0,28	1						0,95	0,95
	03/12/23 21:00	3,47	3,14	0,33	1						0,95	0,95
	03/12/23 22:00	3,20	2,68	0,52	1						0,94	0,94
	03/12/23 23:00	2,93	2,43	0,50	1						0,81	0,81

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.