

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 4/12/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	04/12/23 0:00	2,77	2,37	0,40	1						0,64	0,65	
	04/12/23 1:00	2,57	2,34	0,23	1						0,44	0,44	
	04/12/23 2:00	2,50	2,30	0,20	1						0,38	0,37	
	04/12/23 3:00	2,51	2,19	0,32	1						0,37	0,38	
	04/12/23 4:00	2,54	2,24	0,30	1						0,40	0,41	
	04/12/23 5:00	2,62	2,26	0,36	1						0,48	0,48	
	04/12/23 6:00	2,85	2,52	0,33	1						0,71	0,72	
	04/12/23 7:00	3,03	2,74	0,28	1						0,90	0,90	
	04/12/23 8:00	2,93	2,73	0,21	1						0,80	0,80	
	04/12/23 9:00	2,91	2,88	0,03	1	1					0,12	0,06	
	04/12/23 10:00	2,95	2,91	0,05	1	1					0,33	0,40	
	04/12/23 11:00	2,93	2,85	0,08	1						0,54	0,52	
	04/12/23 12:00	3,15	3,10	0,05	1						0,64	0,66	
	04/12/23 13:00	3,53	3,49	0,04	1						0,95	0,95	
	04/12/23 14:00	3,57	3,55	0,03	1						0,95	0,95	
	04/12/23 15:00	3,51	3,51	0,00	1						0,95	0,95	
	04/12/23 16:00	3,55	3,55	0,00	1						0,94	0,95	
	04/12/23 17:00	4,02	4,02	0,00	1						0,95	0,95	
	04/12/23 18:00	4,09	4,09	0,00	1						1	0,95	0,95
	04/12/23 19:00	4,03	4,03	0,00	1						1	0,95	0,95
	04/12/23 20:00	3,93	3,93	0,00	1							0,95	0,95
	04/12/23 21:00	3,74	3,73	0,01	1							0,95	0,95
	04/12/23 22:00	3,42	3,36	0,07	1							0,95	0,95
	04/12/23 23:00	3,07	2,94	0,13	1							0,91	0,91

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.