

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 1/12/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	01/12/23 0:00	22,41	14,81	7,61		1		1		1					9,00	8,98
	01/12/23 1:00	20,29	13,38	6,91				1		1					8,15	8,03
	01/12/23 2:00	19,56	13,13	6,43				1		1					7,95	7,81
	01/12/23 3:00	18,91	12,13	6,78				1		1					7,82	8,31
	01/12/23 4:00	18,95	12,10	6,84				1		1					8,33	9,52
	01/12/23 5:00	20,06	12,82	7,24				1		1					8,72	10,09
	01/12/23 6:00	17,03	15,58	1,45	1	1			1	1				2	9,34	4,27
	01/12/23 7:00	26,58	21,71	4,87	1	1			1	1				2	6,89	12,51
	01/12/23 8:00	27,38	22,87	4,51	1	1			1	1				2	6,46	12,67
	01/12/23 9:00	27,91	22,39	5,52	1	1			1	1			1		7,74	11,48
	01/12/23 10:00	28,71	21,85	6,86	1	1			1	1			1		10,23	12,79
	01/12/23 11:00	29,16	21,70	7,47		1			1	1			1		10,24	13,01
	01/12/23 12:00	27,46	19,91	7,55		1			1	1			1		10,24	12,61
	01/12/23 13:00	26,77	19,22	7,55		1			1	1			1		10,24	12,37
	01/12/23 14:00	26,92	19,36	7,56					1	1			1		10,24	12,66
	01/12/23 15:00	27,57	24,67	2,90				1	1	1			1		7,47	6,96
	01/12/23 16:00	29,19	27,37	1,82		1		1	1	1			1		6,41	6,20
	01/12/23 17:00	34,42	32,15	2,27		1		1	1	1			1	1	5,82	10,44
	01/12/23 18:00	35,09	31,19	3,90	1	1		1	1	1			1		7,29	11,59
01/12/23 19:00	35,24	30,50	4,74	1	1		1	1	1			1		8,14	11,09	
01/12/23 20:00	34,26	28,74	5,51	1	1		1	1	1			1		8,92	10,47	
01/12/23 21:00	31,70	25,81	5,89	1	1			1	1			1		9,32	11,74	
01/12/23 22:00	27,74	21,85	5,89	1	1			1	1			1		9,32	9,99	
01/12/23 23:00	22,91	18,23	4,68					1	1			1		7,22	9,30	

**Παρατηρήσεις:**

Γενική διακοπή στις 06:00 λόγω βλάβης της G8. Τα ΑΠ Καστρί και Σίγρι παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:00 με 20:00. Μερική διακοπή στις 15:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.