

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 2/12/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	02/12/23 0:00	19,96	15,33	4,63					1	1		1			7,18	8,17
	02/12/23 1:00	17,85	14,62	3,23					1	1		1			5,79	5,35
	02/12/23 2:00	16,87	14,67	2,20					1	1		1			4,73	3,70
	02/12/23 3:00	16,41	14,69	1,72					1	1		1			4,27	2,95
	02/12/23 4:00	16,00	14,68	1,32					1	1		1			3,86	2,26
	02/12/23 5:00	16,85	14,73	2,12					1	1		1			2,13	3,62
	02/12/23 6:00	18,93	14,89	4,04					1	1		1			4,04	6,87
	02/12/23 7:00	21,07	16,38	4,69					1	1		1			4,73	8,92
	02/12/23 8:00	24,07	19,72	4,35		1			1	1		1			4,42	10,28
	02/12/23 9:00	27,80	25,78	2,03	1	1			1	1		1	4		2,03	10,70
	02/12/23 10:00	28,55	26,59	1,95	1				1	1		1	4		2,03	10,70
	02/12/23 11:00	29,00	26,98	2,02	1				1	1		1	4		2,03	11,18
	02/12/23 12:00	30,41	28,23	2,18	1				1	1		1	4		2,32	11,75
	02/12/23 13:00	28,42	25,56	2,85	1				1	1		1	4		4,60	10,87
	02/12/23 14:00	28,51	25,80	2,71	1			1	1	1		1	2		4,45	11,06
	02/12/23 15:00	31,37	24,00	7,37	1				1	1		1	1		12,24	12,56
	02/12/23 16:00	33,33	26,53	6,80	1			1	1	1		1	1		12,18	12,09
	02/12/23 17:00	36,98	29,06	7,92	1			1	1	1		1	1		13,60	13,63
02/12/23 18:00	37,92	28,45	9,47	1			1	1	1		1	1		13,73	13,73	
02/12/23 19:00	37,01	26,37	10,64	1			1	1	1		1	1		13,21	13,73	
02/12/23 20:00	35,02	26,81	8,20	1				1	1		1	4		10,29	13,49	
02/12/23 21:00	31,89	23,29	8,60	1				1	1		1	1		10,29	12,42	
02/12/23 22:00	28,00	19,55	8,45	1				1	1		1			10,29	10,83	
02/12/23 23:00	24,79	17,13	7,66					1	1		1			9,03	9,43	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 09:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια την ημέρας. Η μονάδα G8 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.