

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 4/12/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	04/12/23 0:00	20,76	16,08	4,68					1	1		1			5,49	6,16
	04/12/23 1:00	18,87	14,68	4,19					1	1		1			4,96	4,24
	04/12/23 2:00	18,30	14,81	3,50					1	1		1			4,12	3,69
	04/12/23 3:00	18,04	14,54	3,50					1	1		1			4,12	3,40
	04/12/23 4:00	17,90	14,70	3,20					1	1		1			4,12	3,25
	04/12/23 5:00	19,00	14,75	4,25					1	1		1			5,23	4,31
	04/12/23 6:00	22,00	16,61	5,38					1	1	1	1			7,05	7,29
	04/12/23 7:00	25,52	19,16	6,36				1	1	1	1			4	10,27	10,16
	04/12/23 8:00	27,67	21,29	6,39	1	1			1	1					10,55	11,13
	04/12/23 9:00	27,34	23,27	4,07	1	1			1	1				2	10,29	10,95
	04/12/23 10:00	27,56	26,47	1,09	1	1			1	1		1	1		8,94	8,91
	04/12/23 11:00	30,74	29,93	0,81	1	1		1	1	1		1			7,52	7,13
	04/12/23 12:00	32,52	31,96	0,56	1	1		1	1	1		1			8,85	9,01
	04/12/23 13:00	33,57	33,22	0,35	1	1		1	1	1		1			11,06	11,04
	04/12/23 14:00	34,08	34,08	0,00	1	1		1	1	1		1			9,83	9,82
	04/12/23 15:00	32,83	32,81	0,01	1	1		1	1	1		1			8,53	8,54
	04/12/23 16:00	33,46	33,40	0,06	1	1		1	1	1		1	1		8,93	8,92
	04/12/23 17:00	36,51	36,13	0,38	1	1		1	1	1		1	4		10,64	10,66
	04/12/23 18:00	37,12	37,00	0,13	1	1		1	1	1		1	5		10,63	10,62
	04/12/23 19:00	37,32	37,30	0,02	1	1		1	1	1		1	5		10,84	10,84
04/12/23 20:00	36,78	36,61	0,17	1	1		1	1	1		1	4		10,80	10,79	
04/12/23 21:00	33,82	33,21	0,61	1	1		1	1	1		1	1		9,19	9,03	
04/12/23 22:00	29,26	28,97	0,29	1	1		1	1	1		1			5,91	6,26	
04/12/23 23:00	25,23	24,40	0,82	1	1			1	1		1			6,04	5,96	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G8 παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα και μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.