

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,92	3,92	1,00					1						1,00	1,02
	01:00	4,49	3,30	1,19					1						1,20	1,23
	02:00	4,23	3,20	1,03					1						1,04	0,97
	03:00	4,19	3,19	1,00					1						1,01	0,93
	04:00	4,19	3,19	1,00					1						1,01	0,93
	05:00	4,44	3,30	1,14					1						1,18	1,19
	06:00	5,12	3,78	1,35					1						1,59	1,38
	07:00	5,83	4,60	1,23					1						1,61	1,57
	08:00	6,16	5,01	1,15		1			1						1,61	1,66
	09:00	6,42	5,11	1,31		1			1						1,61	1,73
	10:00	6,35	4,90	1,45		1			1						1,61	1,72
	11:00	6,38	4,88	1,50		1			1						1,61	1,72
	12:00	6,44	4,92	1,52		1			1						1,61	1,74
	13:00	6,12	4,55	1,57		1			1						1,57	1,65
	14:00	5,62	4,34	1,28		1			1						1,29	1,28
	15:00	5,55	4,35	1,20		1			1						1,20	1,21
	16:00	6,04	4,51	1,53		1			1						1,54	1,63
	17:00	7,38	5,40	1,98		1			1						1,97	1,99
	18:00	7,87	5,74	2,13		1			1						2,13	2,12
	19:00	7,75	5,66	2,09		1			1						2,09	2,09
	20:00	7,60	5,55	2,05		1			1						2,06	2,05
	21:00	6,96	5,08	1,88		1			1						1,88	1,88
	22:00	6,17	4,51	1,66		1			1						1,67	1,67
	23:00	5,55	4,23	1,32					1						1,33	1,33

Στο διάστημα 01:10-16:50 σημειώθηκε απώλεια επικοινωνίας με τα ΑΠ Άγ. Σώζων 1 και 2.
Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης