

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Δεκέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,91	3,59	1,32					1						1,33	1,33
	01:00	4,53	3,31	1,21					1						1,22	1,21
	02:00	4,26	3,26	1,00					1						1,00	1,01
	03:00	4,20	3,26	0,94					1						0,94	0,95
	04:00	4,21	3,27	0,94					1						0,94	0,94
	05:00	4,34	3,27	1,07					1						1,07	1,07
	06:00	4,73	3,46	1,27					1						1,27	1,27
	07:00	5,00	3,65	1,35					1						1,35	1,35
	08:00	5,57	4,07	1,50					1						1,50	1,50
	09:00	5,97	4,38	1,59					1						1,59	1,59
	10:00	5,98	4,43	1,54		1			1						1,54	1,55
	11:00	5,97	4,44	1,53		1			1						1,54	1,53
	12:00	6,54	4,77	1,76		1			1						1,76	1,76
	13:00	6,51	4,75	1,76		1			1						1,76	1,76
	14:00	6,34	4,63	1,71		1			1						1,71	1,71
	15:00	6,37	4,65	1,72		1			1						1,72	1,72
	16:00	6,43	4,70	1,73		1			1						1,73	1,73
	17:00	7,37	5,38	1,99		1			1						1,99	1,99
	18:00	7,42	5,42	2,00		1			1						2,00	2,00
	19:00	7,42	5,42	2,00		1			1						2,00	2,01
	20:00	7,20	5,26	1,94		1			1						1,95	1,95
	21:00	6,89	5,02	1,86		1			1						1,86	1,86
	22:00	6,13	4,48	1,65		1			1						1,65	1,64
	23:00	5,48	4,07	1,41					1						1,43	1,43

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης