

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Δεκέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,88	3,56	1,32					1						1,33	1,32
	01:00	4,47	3,30	1,17					1						1,18	1,18
	02:00	4,23	3,26	0,97					1						0,98	0,97
	03:00	4,14	3,27	0,87					1						0,88	0,88
	04:00	4,10	3,25	0,85					1						0,86	0,85
	05:00	4,01	3,27	0,74					1						0,74	0,93
	06:00	4,35	3,34	1,01					1						1,01	1,22
	07:00	4,59	3,37	1,22					1						1,21	1,24
	08:00	4,86	3,55	1,31					1						1,31	1,31
	09:00	5,36	3,92	1,44					1						1,44	1,44
	10:00	5,59	4,09	1,51					1						1,50	1,51
	11:00	5,64	4,28	1,37					1						1,37	1,36
	12:00	6,20	4,52	1,67		1			1						1,67	1,67
	13:00	5,93	4,39	1,54		1			1						1,54	1,53
	14:00	5,35	4,34	1,01		1			1						1,02	1,02
	15:00	5,47	4,05	1,42					1						1,42	1,42
	16:00	5,60	4,09	1,51					1						1,51	1,51
	17:00	6,86	5,02	1,84		1			1						1,84	1,85
	18:00	7,21	5,27	1,94		1			1						1,95	1,95
	19:00	7,27	5,31	1,96		1			1						1,96	1,97
	20:00	6,84	4,99	1,85		1			1						1,85	1,85
	21:00	6,42	4,69	1,74		1			1						1,74	1,74
	22:00	5,73	4,34	1,39		1			1						1,39	1,39
	23:00	5,11	4,04	1,06					1						1,07	1,08

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης