



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 1/12/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,44	3,73	0,71	1						2,65
	01:00	4,43	3,57	0,86	1						2,65
	02:00	4,38	3,62	0,76	1						2,65
	03:00	4,29	3,29	1,00	1						2,65
	04:00	4,19	2,80	1,39	1						1,70
	05:00	4,22	2,64	1,58	1						1,80
	06:00	4,25	2,82	1,43	1						1,80
	07:00	4,42	2,82	1,60	1						1,80
	08:00	4,52	2,90	1,62	1						1,80
	09:00	4,50	3,07	1,44	1						1,80
	10:00	4,70	3,25	1,45	1						1,80
	11:00	4,85	3,37	1,48	1						1,80
	12:00	4,91	3,66	1,24	1						1,80
	13:00	4,99	3,23	1,76	1						1,80
	14:00	4,87	3,10	1,77	1						1,80
	15:00	4,57	2,79	1,77	1						1,80
	16:00	4,79	3,02	1,77	1						1,80
	17:00	5,48	3,41	2,07	1						2,11
	18:00	5,72	3,11	2,61	1						2,65
	19:00	5,84	3,23	2,61	1						2,65
	20:00	5,69	3,08	2,61	1						2,65
	21:00	4,47	3,16	1,31	1						1,69
	22:00	3,55	3,54	0,01	1						1,30
	23:00	3,54	2,95	0,59	1						1,40

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης