



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 3/12/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	2,87	2,42	0,45	1						0,57
	01:00	2,38	2,38	0,00	1						0,00
	02:00	2,41	2,41	0,00	1						0,00
	03:00	2,29	2,29	0,00	1						0,00
	04:00	2,33	2,33	0,00	1						0,00
	05:00	2,37	2,37	0,00	1						0,00
	06:00	2,50	2,50	0,00	1						0,00
	07:00	2,80	2,80	0,00	1						0,00
	08:00	3,01	2,88	0,13	1						0,39
	09:00	3,16	2,93	0,23	1						0,60
	10:00	3,41	3,17	0,24	1						0,60
	11:00	3,59	3,27	0,32	1						0,60
	12:00	3,59	3,36	0,23	1						0,60
	13:00	3,63	3,45	0,19	1						0,60
	14:00	3,40	3,02	0,38	1						0,60
	15:00	2,96	2,82	0,14	1						0,46
	16:00	3,22	3,14	0,08	1						0,49
	17:00	3,69	3,24	0,45	1						0,92
	18:00	3,89	3,43	0,46	1						1,80
	19:00	3,85	3,48	0,37	1						1,80
	20:00	3,82	3,45	0,37	1						2,44
	21:00	3,63	3,42	0,21	1						2,65
	22:00	3,28	2,90	0,38	1						2,65
	23:00	3,02	2,61	0,40	1						2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης