

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 1/12/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	01/12/23 0:00	10,43	7,49	2,94		1			1		3,15
	01/12/23 1:00	9,45	7,24	2,20		1			1		2,17
	01/12/23 2:00	9,51	7,81	1,71		1			1		2,24
	01/12/23 3:00	9,22	7,64	1,58		1			1		1,94
	01/12/23 4:00	9,03	7,61	1,42		1			1		1,76
	01/12/23 5:00	9,29	7,82	1,47		1			1		2,02
	01/12/23 6:00	10,30	8,33	1,97		1			1		3,03
	01/12/23 7:00	11,59	8,81	2,79		1			1		4,06
	01/12/23 8:00	12,18	9,55	2,63		1			1		4,26
	01/12/23 9:00	12,06	9,56	2,50		1			1		4,22
	01/12/23 10:00	11,75	8,66	3,09		1			1		4,11
	01/12/23 11:00	11,61	8,60	3,00		1			1		4,06
	01/12/23 12:00	11,78	8,66	3,12		1			1		4,12
	01/12/23 13:00	12,61	9,39	3,22		1			1		4,41
	01/12/23 14:00	12,59	9,60	2,99		1			1		4,41
	01/12/23 15:00	13,35	12,03	1,32		1			1	1	0,00
	01/12/23 16:00	13,97	12,73	1,24		1			1	1	0,56
	01/12/23 17:00	15,52	14,86	0,66		1			1	1	2,11
	01/12/23 18:00	15,82	14,92	0,90		1			1	1	2,40
	01/12/23 19:00	15,77	13,36	2,41		1	1		1		4,37
01/12/23 20:00	15,18	11,74	3,44		1	1		1		3,78	
01/12/23 21:00	14,26	11,27	2,99		1	1		1		2,86	
01/12/23 22:00	12,87	9,53	3,33		1			1		4,50	
01/12/23 23:00	11,61	8,58	3,03		1			1		4,06	

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι η G13 εντάχθηκε δοκιμαστικά με την ολοκλήρωση γενικής συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.