

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 3/12/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	03/12/23 0:00	10,26	8,03	2,23		1			1		2,99
	03/12/23 1:00	9,51	7,32	2,19		1			1		2,24
	03/12/23 2:00	9,41	7,33	2,08		1			1		2,13
	03/12/23 3:00	9,01	7,47	1,54		1			1		1,73
	03/12/23 4:00	8,90	7,52	1,38		1			1		1,63
	03/12/23 5:00	8,97	7,43	1,54		1			1		1,70
	03/12/23 6:00	9,13	7,43	1,70		1			1		1,85
	03/12/23 7:00	9,52	7,48	2,05		1			1		2,25
	03/12/23 8:00	10,66	7,46	3,20		1			1		3,39
	03/12/23 9:00	11,97	9,14	2,83					1	1	2,68
	03/12/23 10:00	12,90	10,46	2,44					1	1	3,61
	03/12/23 11:00	13,59	11,30	2,29					1	1	4,30
	03/12/23 12:00	14,04	11,77	2,27					1	1	4,75
	03/12/23 13:00	14,10	11,84	2,26					1	1	4,81
	03/12/23 14:00	13,15	11,23	1,92					1	1	3,86
	03/12/23 15:00	13,27	11,86	1,41					1	1	3,98
	03/12/23 16:00	13,61	11,72	1,89					1	1	4,32
	03/12/23 17:00	15,06	10,36	4,70		1			1		5,27
	03/12/23 18:00	15,16	10,43	4,72		1			1		5,31
	03/12/23 19:00	14,93	9,98	4,95		1			1		5,22
03/12/23 20:00	14,72	9,67	5,05		1			1		5,15	
03/12/23 21:00	13,84	8,98	4,86		1			1		4,84	
03/12/23 22:00	12,57	8,11	4,46		1			1		4,40	
03/12/23 23:00	11,20	7,41	3,79		1			1		3,92	

Παρατηρήσεις: \_\_\_\_\_

Σημειώνεται ότι η G13 εντάχθηκε δοκιμαστικά με την ολοκλήρωση γενικής συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.