

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Σάββατο, 2 Δεκέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
2/12/23 0:00	48,69	48,58	0,11	0,00	1												1	1		1			12,15	12,16	
2/12/23 1:00	45,39	45,36	0,03	0,00	1													1	1		1			11,73	11,71
2/12/23 2:00	43,17	43,06	0,11	0,00	1													1	1		1			9,44	9,36
2/12/23 3:00	41,82	41,26	0,56	0,00	1													1	1		1			7,88	7,84
2/12/23 4:00	41,08	39,47	1,60	0,00	1													1	1		1			7,13	7,15
2/12/23 5:00	42,30	39,90	2,40	0,00	1													1	1		1			8,43	8,49
2/12/23 6:00	45,85	42,64	3,21	0,00	1													1	1		1			11,89	11,99
2/12/23 7:00	49,47	45,09	3,90	0,47	1													1	1		1			14,42	14,49
2/12/23 8:00	55,90	46,09	4,40	5,42	1													1	1		1			16,32	16,31
2/12/23 9:00	60,09	46,04	4,46	9,60	1													1	1		1			16,45	16,44
2/12/23 10:00	61,04	43,99	5,80	11,25	1													1	1		1			15,92	15,89
2/12/23 11:00	61,76	42,43	5,93	13,40	1													1	1		1			14,54	14,40
2/12/23 12:00	62,08	44,43	5,64	12,01	1													1	1		1			16,20	16,21
2/12/23 13:00	61,64	46,30	5,39	9,95	1													1	1		1			17,21	17,34
2/12/23 14:00	60,33	49,89	5,65	4,79	1													1	1		1			18,01	17,87
2/12/23 15:00	60,50	52,18	5,73	2,58	1									1				1	1		1			12,37	9,95
2/12/23 16:00	62,89	57,14	5,29	0,46	1									1				1	1		1			14,29	14,31
2/12/23 17:00	68,85	63,65	5,19	0,00	1									1				1	1		1			20,10	20,11
2/12/23 18:00	69,36	62,58	6,78	0,00	1									1				1	1		1			20,72	20,72
2/12/23 19:00	68,45	61,48	6,97	0,00	1									1				1	1		1			20,43	20,41
2/12/23 20:00	66,26	59,01	7,25	0,00	1									1				1	1		1			18,58	18,47
2/12/23 21:00	62,48	54,25	8,24	0,00	1									1				1	1		1			17,03	14,57
2/12/23 22:00	58,38	48,22	10,16	0,00	1													1	1		1			16,77	13,93
2/12/23 23:00	52,76	42,29	10,47	0,00	1													1	1		1			19,09	15,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης