

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
4/12/23 0:00	46,77	36,98	9,79	0,00	1													1		1	1		14,43	12,80
4/12/23 1:00	42,62	35,65	6,97	0,00	1													1		1	1		11,07	8,76
4/12/23 2:00	40,87	37,58	3,29	0,00	1													1		1	1		9,17	6,63
4/12/23 3:00	39,84	36,36	3,48	0,00	1													1		1	1		9,44	5,86
4/12/23 4:00	39,93	35,42	4,51	0,00	1													1		1	1		10,91	5,95
4/12/23 5:00	41,29	36,30	4,98	0,00	1													1		1	1		11,51	7,04
4/12/23 6:00	45,97	42,33	3,63	0,00	1													1		1	1		12,36	11,83
4/12/23 7:00	53,30	50,07	2,75	0,48	1													1		1	1		13,91	13,62
4/12/23 8:00	56,69	46,84	3,13	6,72	1												1	1	1	1			10,50	9,73
4/12/23 9:00	59,77	44,84	3,40	11,53	1													1	1	1			18,07	16,10
4/12/23 10:00	58,83	44,71	2,12	12,00	1													1	1	1			27,24	14,69
4/12/23 11:00	59,65	44,97	1,54	13,14	1													1	1	1			14,58	14,32
4/12/23 12:00	60,67	46,18	1,29	13,20	1													1	1	1			15,07	15,10
4/12/23 13:00	59,99	46,35	1,37	12,27	1													1	1	1			15,43	15,53
4/12/23 14:00	59,58	47,65	0,66	11,27	1					1								1		1			10,82	7,49
4/12/23 15:00	58,79	50,21	0,57	8,01	1					1								1		1			9,76	9,83
4/12/23 16:00	57,52	55,78	0,28	1,46	1					1							1	1		1			10,17	8,85
4/12/23 17:00	64,56	64,36	0,20	0,00	1					1							1	1		1			16,52	16,63
4/12/23 18:00	66,56	66,56	0,00	0,00	1					1							1	1		1			18,87	18,88
4/12/23 19:00	67,18	66,75	0,43	0,00	1					1							1	1		1			19,08	19,07
4/12/23 20:00	67,59	67,00	0,59	0,00	1					1							1	1		1			19,53	19,42
4/12/23 21:00	64,00	63,04	0,96	0,00	1					1							1	1		1			16,26	16,15
4/12/23 22:00	58,45	57,00	1,44	0,00	1					1							1	1		1			10,75	10,60
4/12/23 23:00	52,09	50,86	1,24	0,00	1												1	1		1			8,59	7,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης