

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 1/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,65	1,09	0,36	1,20			1							0,78	0,78
	01:00	2,41	0,87	0,50	1,03			1							0,52	0,79
	02:00	2,22	0,96	0,40	0,86			1							0,40	0,79
	03:00	2,11	1,19	0,26	0,66			1							0,30	0,84
	04:00	2,10	1,19	0,27	0,64			1							0,30	0,85
	05:00	2,09	1,10	0,36	0,63			1							0,48	0,83
	06:00	2,31	1,41	0,26	0,64			1			1				0,38	0,83
	07:00	2,60	1,53	0,29	0,78			1				1			0,30	0,88
	08:00	2,75	1,11	0,52	1,12			1							0,56	0,91
	09:00	2,78	1,09	0,46	1,24			1							0,60	0,92
	10:00	2,76	1,12	0,24	1,40			1							0,56	0,88
	11:00	2,76	1,17	0,37	1,22			1							0,40	0,91
	12:00	2,89	1,18	0,38	1,32			1							0,40	0,93
	13:00	2,98	1,17	0,37	1,44			1							0,40	0,92
	14:00	2,96	1,09	0,33	1,55			1							0,40	0,92
	15:00	2,94	1,08	0,38	1,48			1							0,40	0,92
	16:00	3,12	1,24	0,43	1,45			1							0,45	0,95
	17:00	3,69	1,37	0,68	1,64			1							0,69	0,97
	18:00	3,90	1,43	0,65	1,82			1				1			0,66	0,92
	19:00	3,87	1,32	0,65	1,90			1				1			0,66	0,88
20:00	3,75	1,26	0,64	1,85			1				1			0,66	0,83	
21:00	3,64	1,25	0,65	1,75			1							0,66	0,93	
22:00	3,30	1,05	0,80	1,46			1							0,81	0,94	
23:00	3,01	1,34	0,59	1,08			1							0,72	0,90	

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες από 00:00-18:00 σημειώθηκε απώλεια επικοινωνίας στο Α/Π Περδίκι

2.Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης