



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 2/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,67	1,10	0,59	0,97			1							0,60	0,82
	01:00	2,42	1,26	0,39	0,77			1							0,49	0,68
	02:00	2,28	1,43	0,37	0,48			1							0,49	0,63
	03:00	2,17	1,43	0,28	0,46			1							0,49	0,60
	04:00	2,12	1,42	0,24	0,47			1							0,49	0,57
	05:00	2,14	1,41	0,27	0,46			1							0,49	0,60
	06:00	2,28	1,54	0,27	0,47			1							0,49	0,63
	07:00	2,43	1,35	0,49	0,59			1				1			0,49	0,63
	08:00	2,63	1,39	0,49	0,75			1	1			1			0,49	0,71
	09:00	2,78	1,12	0,59	1,06			1							0,70	0,76
	10:00	2,96	0,99	0,69	1,27			1							0,81	0,81
	11:00	3,10	1,04	0,66	1,40			1							0,83	0,83
	12:00	3,08	0,90	0,80	1,37			1							0,85	0,84
	13:00	3,25	0,96	0,95	1,34			1							0,97	0,97
	14:00	3,24	1,00	0,93	1,32			1							0,98	0,97
	15:00	3,23	1,02	0,89	1,32			1							0,92	0,93
	16:00	3,46	1,19	0,93	1,34			1							0,98	0,98
	17:00	3,91	1,34	0,93	1,64			1							0,98	0,98
	18:00	3,82	1,36	0,91	1,55			1				1			0,93	0,94
	19:00	3,69	1,35	0,85	1,49			1				1			0,85	0,85
20:00	3,67	1,36	0,84	1,47			1				1			0,84	0,84	
21:00	3,55	1,24	0,86	1,45			1				1			0,87	0,87	
22:00	3,22	1,04	0,87	1,31			1							0,89	0,89	
23:00	3,00	1,27	0,81	0,92			1							0,82	0,82	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης