

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 5/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	05/12/23 0:00	2,81	2,79	0,03	1						0,71	0,70
	05/12/23 1:00	2,73	2,73	0,00	1						0,60	0,60
	05/12/23 2:00	2,63	2,61	0,01	1						0,50	0,49
	05/12/23 3:00	2,62	2,62	0,00	1						0,49	0,49
	05/12/23 4:00	2,66	2,66	0,00	1						0,53	0,53
	05/12/23 5:00	2,75	2,75	0,00	1						0,62	0,62
	05/12/23 6:00	3,11	3,10	0,01	1						0,93	0,93
	05/12/23 7:00	3,20	3,19	0,01	1						0,95	0,95
	05/12/23 8:00	3,02	3,01	0,00	1						0,85	0,85
	05/12/23 9:00	2,71	2,71	0,00	1						0,55	0,55
	05/12/23 10:00	2,70	2,69	0,01	1						0,48	0,48
	05/12/23 11:00	2,75	2,61	0,14	1						0,23	0,22
	05/12/23 12:00	2,83	2,54	0,29	1						0,70	0,71
	05/12/23 13:00	2,95	2,72	0,23	1						0,82	0,81
	05/12/23 14:00	2,92	2,71	0,21	1						0,79	0,79
	05/12/23 15:00	3,02	2,78	0,24	1						0,87	0,87
	05/12/23 16:00	3,24	3,06	0,17	1						0,95	0,95
	05/12/23 17:00	3,85	3,67	0,19	1						0,95	0,95
	05/12/23 18:00	4,05	3,99	0,05	1						0,95	0,95
	05/12/23 19:00	3,99	3,96	0,04	1						0,95	0,95
	05/12/23 20:00	3,89	3,80	0,09	1						0,95	0,95
	05/12/23 21:00	3,71	3,64	0,07	1						0,95	0,95
	05/12/23 22:00	3,45	3,44	0,01	1						0,95	0,95
	05/12/23 23:00	3,18	3,18	0,00	1						0,94	0,94

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.