


ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,51	3,32	1,19					1						1,20	1,19
	01:00	4,11	3,25	0,86					1						0,86	0,86
	02:00	3,94	3,25	0,68					1						0,69	0,68
	03:00	3,93	3,27	0,66					1						0,66	0,66
	04:00	4,01	3,35	0,66					1						0,77	0,76
	05:00	4,13	3,26	0,87					1						0,87	0,88
	06:00	4,81	3,31	1,50					1						1,49	1,50
	07:00	5,69	3,70	1,99					1						1,98	1,99
	08:00	6,44	4,20	2,24					1						2,24	2,25
	09:00	6,88	4,48	2,39					1						2,40	2,40
	10:00	7,13	4,70	2,42		1			1						2,44	2,49
	11:00	7,29	4,87	2,43		1			1						2,44	2,55
	12:00	7,46	5,03	2,43		1			1						2,44	2,61
	13:00	7,52	5,09	2,43		1			1						2,44	2,64
	14:00	7,09	4,68	2,41		1			1						2,43	2,49
	15:00	6,69	4,39	2,29		1			1						2,31	2,31
	16:00	6,62	4,38	2,24		1			1						2,24	2,25
	17:00	7,83	5,40	2,42		1			1						2,44	2,71
	18:00	8,05	5,63	2,43	1	1			1						2,44	2,64
	19:00	8,26	5,83	2,42	1	1			1						2,44	2,84
	20:00	8,11	5,68	2,42	1	1			1						2,44	2,69
	21:00	7,44	5,38	2,06	1	1			1						2,07	2,07
	22:00	6,57	4,55	2,03		1			1						2,03	2,05
	23:00	5,70	4,32	1,38		1			1						1,41	1,39

Ενα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης