



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 5/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,65	1,33	0,00	1,31			1							0,78	0,77
	01:00	2,35	1,32	0,02	1,01			1							0,72	0,72
	02:00	2,21	1,24	0,07	0,90			1							0,68	0,68
	03:00	2,12	1,41	0,10	0,61			1							0,72	0,73
	04:00	2,10	1,38	0,11	0,61			1							0,73	0,73
	05:00	2,07	1,38	0,09	0,60			1							0,72	0,72
	06:00	2,30	1,42	0,08	0,80			1							0,76	0,76
	07:00	2,61	1,41	0,11	1,09			1							0,80	0,80
	08:00	2,73	1,35	0,09	1,29			1							0,78	0,78
	09:00	2,76	1,38	0,08	1,30			1							0,79	0,79
	10:00	2,70	1,31	0,09	1,30			1							0,76	0,77
	11:00	2,68	1,32	0,06	1,30			1							0,76	0,76
	12:00	2,76	1,15	0,11	1,49			1							0,73	0,73
	13:00	2,85	1,28	0,06	1,50			1							0,76	0,76
	14:00	2,79	1,23	0,07	1,50			1							0,74	0,74
	15:00	2,87	1,30	0,07	1,50			1							0,77	0,77
	16:00	2,73	1,84	0,07	0,83			1				1			0,51	0,49
	17:00	3,62	2,05	0,07	1,50			1				1			0,86	0,86
	18:00	3,89	2,35	0,04	1,50			1				1			0,97	0,97
	19:00	3,91	2,39	0,01	1,50			1				1			0,97	0,97
20:00	3,83	2,33	0,00	1,50			1				1			0,95	0,95	
21:00	3,66	2,16	0,00	1,50			1				1			0,89	0,89	
22:00	3,39	1,89	0,00	1,50			1				1			0,78	0,78	
23:00	2,99	1,49	0,00	1,50			1				1			0,68	0,68	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης