

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 6/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	06/12/23 0:00	2,89	2,89	0,00	1						0,76	0,76
	06/12/23 1:00	2,73	2,73	0,00	1						0,60	0,60
	06/12/23 2:00	2,67	2,67	0,00	1						0,54	0,55
	06/12/23 3:00	2,65	2,59	0,06	1						0,51	0,52
	06/12/23 4:00	2,69	2,50	0,19	1						0,55	0,55
	06/12/23 5:00	2,78	2,43	0,35	1						0,64	0,64
	06/12/23 6:00	2,97	2,35	0,62	1						0,84	0,84
	06/12/23 7:00	3,11	2,60	0,51	1						0,93	0,93
	06/12/23 8:00	3,09	2,54	0,55	1						0,90	0,91
	06/12/23 9:00	2,97	2,35	0,63	1						0,82	0,82
	06/12/23 10:00	2,59	2,17	0,42	1						0,47	0,46
	06/12/23 11:00	2,57	2,14	0,44	1						0,44	0,44
	06/12/23 12:00	2,54	2,14	0,40	1						0,40	0,40
	06/12/23 13:00	2,65	2,14	0,52	1						0,52	0,52
	06/12/23 14:00	2,63	2,15	0,49	1						0,49	0,51
	06/12/23 15:00	3,04	2,29	0,76	1						0,83	0,84
	06/12/23 16:00	3,41	2,58	0,83	1						0,95	0,95
	06/12/23 17:00	3,88	2,99	0,90	1						0,95	0,95
	06/12/23 18:00	3,98	3,11	0,87	1						0,95	0,95
	06/12/23 19:00	3,87	2,98	0,89	1						0,95	0,95
	06/12/23 20:00	3,78	2,90	0,88	1						0,95	0,95
	06/12/23 21:00	3,54	2,71	0,83	1						0,95	0,95
	06/12/23 22:00	3,24	2,38	0,87	1						0,95	0,95
	06/12/23 23:00	2,95	2,22	0,73	1						0,82	0,82

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.