

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 6/12/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	06/12/23 0:00	23,03	23,03	0,00	1	1			1	1		1			6,73	7,24
	06/12/23 1:00	20,81	20,81	0,00	1	1			1	1					6,57	6,54
	06/12/23 2:00	20,08	20,08	0,00		1			1	1					7,85	7,85
	06/12/23 3:00	19,11	19,00	0,12		1			1	1					7,14	7,13
	06/12/23 4:00	19,15	18,29	0,85		1			1	1					7,13	7,13
	06/12/23 5:00	20,52	20,49	0,03	1	1			1	1					7,70	7,69
	06/12/23 6:00	23,48	23,12	0,37	1	1			1	1				2	8,63	8,73
	06/12/23 7:00	27,83	25,25	2,58	1	1			1	1			1	5	10,24	10,19
	06/12/23 8:00	30,72	26,56	4,17	1	1			1	1			1	2	10,48	10,54
	06/12/23 9:00	32,69	29,46	3,23	1	1			1	1			1	4	11,82	11,80
	06/12/23 10:00	33,22	29,92	3,30	1	1		1	1	1			1	1	11,67	11,83
	06/12/23 11:00	34,60	32,47	2,13	1	1		1	1	1				2	13,64	13,66
	06/12/23 12:00	36,61	35,56	1,05	1	1		1	1	1				4	13,73	13,73
	06/12/23 13:00	36,81	36,28	0,54	1	1		1	1	1				5	13,73	13,73
	06/12/23 14:00	36,62	36,37	0,26	1	1		1	1	1				5	13,70	13,70
	06/12/23 15:00	35,38	35,38	0,00	1	1		1	1	1				4	13,66	13,67
	06/12/23 16:00	36,57	36,30	0,26	1	1		1	1	1				5	13,72	13,73
	06/12/23 17:00	39,83	38,32	1,50	1	1		1	1	1				7	13,73	13,73
	06/12/23 18:00	40,98	39,01	1,97	1	1		1	1	1				8	13,73	13,73
	06/12/23 19:00	40,75	35,74	5,01	1	1		1	1	1				7	11,40	13,73
06/12/23 20:00	39,11	35,33	3,78	1	1		1	1	1				5	13,70	13,73	
06/12/23 21:00	36,01	32,68	3,32	1	1		1	1	1				3	13,72	13,72	
06/12/23 22:00	31,16	26,28	4,89	1	1		1	1	1					11,50	11,42	
06/12/23 23:00	26,25	18,91	7,34		1			1	1					10,46	10,50	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G8 παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Μερική διακοπή στις 23:00 λόγω βλάβης της μονάδας G8. Στις 19:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.