

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ θ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,91	4,01	0,89					1						1,30	1,33
	01:00	4,41	3,46	0,95					1						1,16	1,16
	02:00	4,27	3,29	0,98					1						1,01	1,00
	03:00	4,16	3,26	0,90					1						0,90	0,90
	04:00	4,26	3,34	0,91					1						0,99	1,00
	05:00	4,52	3,30	1,22					1						1,24	1,25
	06:00	5,23	3,89	1,35					1						1,81	1,82
	07:00	6,22	4,64	1,58					1						2,14	2,14
	08:00	6,76	4,91	1,85		1			1						2,28	2,18
	09:00	7,19	5,96	1,23				1	1						1,28	1,24
	10:00	7,70	6,63	1,07		1			1						2,01	2,26
	11:00	8,14	7,05	1,10		1			1						2,14	2,41
	12:00	8,33	7,23	1,10		1	1		1						2,40	2,89
	13:00	7,95	6,78	1,17		1	1		1						2,43	2,54
	14:00	7,56	6,27	1,29		1	1		1						2,15	2,15
	15:00	7,27	5,49	1,78		1	1		1						1,86	1,85
	16:00	7,24	5,43	1,81		1	1		1						1,81	1,82
	17:00	8,27	5,88	2,38		1	1		1						2,42	2,80
	18:00	8,61	6,19	2,42		1	1		1						2,44	3,01
	19:00	8,44	6,02	2,42		1	1		1						2,44	2,95
	20:00	8,30	5,91	2,38		1	1		1						2,44	2,87
	21:00	7,55	5,44	2,11		1	1		1						2,15	2,15
	22:00	6,66	4,92	1,74		1			1						2,09	2,12
	23:00	5,77	4,95	0,82		1			1						1,47	1,45

Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Η μονάδα G4 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης