

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τετάρτη 6/12/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	06/12/23 0:00	10,53	10,33	0,19		1			1		3,25
	06/12/23 1:00	9,85	9,70	0,15		1			1		2,57
	06/12/23 2:00	9,70	9,70	0,00		1			1		2,42
	06/12/23 3:00	9,25	9,06	0,20		1			1		1,98
	06/12/23 4:00	9,23	9,19	0,04		1			1		1,96
	06/12/23 5:00	9,58	9,43	0,15		1			1		2,31
	06/12/23 6:00	10,33	10,00	0,33		1			1		3,05
	06/12/23 7:00	12,00	11,73	0,27		1			1		4,20
	06/12/23 8:00	13,36	12,96	0,41					1	1	4,07
	06/12/23 9:00	14,40	12,36	2,04					1	1	5,04
	06/12/23 10:00	14,61	11,89	2,72					1	1	5,11
	06/12/23 11:00	15,10	12,23	2,87					1	1	5,29
	06/12/23 12:00	15,26	12,90	2,37					1	1	5,34
	06/12/23 13:00	15,99	12,07	3,92		1				1	5,60
	06/12/23 14:00	15,22	12,93	2,29		1				1	4,96
	06/12/23 15:00	15,18	14,96	0,21		1				1	4,91
	06/12/23 16:00	16,15	16,10	0,05		1			1	1	2,73
	06/12/23 17:00	15,70	15,70	0,00		1	1		1		4,30
	06/12/23 18:00	17,18	17,18	0,00		1	1		1		5,78
06/12/23 19:00	17,17	17,08	0,09		1	1		1		5,77	
06/12/23 20:00	16,74	16,74	0,00		1	1		1		5,34	
06/12/23 21:00	15,67	15,67	0,00		1	1		1		4,27	
06/12/23 22:00	14,18	14,18	0,00		1	1		1		2,78	
06/12/23 23:00	12,58	12,56	0,01		1	1		1		1,18	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.