

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 3/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,72	1,15	0,76	0,81			1							0,77	0,76
	01:00	2,44	1,06	0,67	0,70			1							0,67	0,68
	02:00	2,26	1,19	0,66	0,42			1							0,67	0,66
	03:00	2,19	1,16	0,62	0,41			1							0,62	0,63
	04:00	2,12	1,07	0,65	0,41			1							0,65	0,65
	05:00	2,11	1,10	0,61	0,40			1							0,62	0,62
	06:00	2,21	1,19	0,62	0,40			1							0,62	0,63
	07:00	2,36	1,04	0,72	0,60			1							0,72	0,73
	08:00	2,63	1,04	0,82	0,77			1							0,83	0,82
	09:00	2,89	1,02	0,87	1,00			1							0,88	0,88
	10:00	3,09	0,99	0,90	1,20			1							0,92	0,92
	11:00	3,24	1,11	0,92	1,21			1							0,97	0,97
	12:00	3,36	1,23	0,92	1,21			1							0,97	0,98
	13:00	3,47	1,33	0,92	1,21			1							0,97	0,97
	14:00	3,50	1,32	0,93	1,25			1							0,99	0,99
	15:00	3,35	1,12	0,93	1,31			1							0,98	0,98
	16:00	3,32	0,99	0,93	1,41			1							0,98	0,98
	17:00	3,62	1,32	0,93	1,37			1							0,99	0,99
	18:00	3,80	1,26	0,93	1,60			1							0,99	0,99
	19:00	3,82	1,19	0,93	1,70			1							0,99	0,99
20:00	3,78	1,15	0,93	1,71			1							0,99	0,99	
21:00	3,51	1,06	0,93	1,51			1							0,98	0,98	
22:00	3,25	1,30	0,65	1,30			1				1			0,67	0,86	
23:00	2,90	1,11	0,87	0,92			1							0,87	0,88	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 22:00-23:00 έγινε πλήση της Μονάδας G3

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης