



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 4/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,62	0,99	0,82	0,81			1							0,83	0,83
	01:00	2,37	0,93	0,76	0,69			1							0,77	0,77
	02:00	2,20	0,91	0,69	0,60			1							0,69	0,70
	03:00	2,07	0,88	0,64	0,55			1							0,66	0,65
	04:00	2,06	0,88	0,63	0,55			1							0,64	0,64
	05:00	2,08	0,89	0,61	0,58			1							0,65	0,65
	06:00	2,23	1,07	0,55	0,60			1							0,66	0,67
	07:00	2,57	1,41	0,27	0,90			1							0,77	0,77
	08:00	2,62	1,27	0,06	1,28			1							0,74	0,74
	09:00	2,65	0,97	0,00	1,67			1							0,64	0,64
	10:00	2,71	1,10	0,00	1,61			1							0,69	0,69
	11:00	2,74	1,01	0,02	1,71			1							0,67	0,67
	12:00	2,72	0,97	0,01	1,74			1							0,66	0,66
	13:00	2,80	1,09	0,01	1,70			1							0,69	0,69
	14:00	2,94	1,14	0,00	1,80			1							0,71	0,71
	15:00	2,97	1,11	0,06	1,80			1							0,72	0,72
	16:00	3,05	1,21	0,04	1,80			1							0,75	0,75
	17:00	3,59	1,55	0,04	1,99			1				1			0,80	0,80
	18:00	3,77	1,77	0,01	2,00			1				1			0,78	0,78
	19:00	3,80	1,80	0,00	2,00			1				1			0,78	0,78
20:00	3,79	1,79	0,00	2,00			1				1			0,79	0,78	
21:00	3,63	1,63	0,00	2,00			1				1			0,78	0,78	
22:00	3,36	1,36	0,00	2,00			1							0,80	0,80	
23:00	3,02	1,48	0,00	1,53			1							0,83	0,83	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης