

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 6/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,63	1,41	0,00	1,22			1							0,78	0,78
	01:00	2,33	1,63	0,00	0,70			1			1				0,51	0,52
	02:00	2,09	1,97	0,00	0,11			1	1		1				0,24	0,24
	03:00	1,98	1,51	0,06	0,41			1	1						0,46	0,47
	04:00	1,94	1,40	0,03	0,51			1							0,67	0,67
	05:00	2,01	1,48	0,02	0,51			1							0,70	0,70
	06:00	2,17	1,30	0,03	0,84			1							0,69	0,69
	07:00	2,55	1,40	0,04	1,12			1							0,75	0,75
	08:00	2,97	1,30	0,04	1,63			1							0,77	0,77
	09:00	3,19	1,74	0,09	1,36	1									0,78	0,77
	10:00	3,26	1,98	0,08	1,19	1						1			0,78	0,78
	11:00	3,20	1,55	0,16	1,49			1				1			0,80	0,81
	12:00	3,60	1,74	0,12	1,74			1				1			0,85	0,85
	13:00	3,43	1,51	0,05	1,87			1				1			0,82	0,82
	14:00	3,26	1,16	0,09	2,02			1							0,78	0,78
	15:00	3,43	1,45	0,16	1,82			1							0,89	0,89
	16:00	3,53	1,52	0,20	1,81			1							0,93	0,93
	17:00	3,91	1,97	0,13	1,81			1				1			0,89	0,89
18:00	3,96	2,03	0,13	1,80			1				1			0,90	0,90	
19:00	3,92	2,02	0,09	1,80			1				1			0,88	0,88	
20:00	3,82	1,91	0,10	1,80			1				1			0,85	0,85	
21:00	3,51	2,14	0,05	1,32			1				1			0,90	0,90	
22:00	3,19	1,72	0,17	1,30			1				1			0,77	0,77	
23:00	2,96	1,73	0,03	1,20			1				1			0,70	0,70	

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 01:00-03:00 παρατηρήθηκε έντονη κακοκαιρία και σφάλματα υπερεντάσεων στις γραμμές MT

2. Τις ώρες 09:00-11:00 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στην Μονάδα G3

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης