

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Πέμπτη 7/12/2023 | | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-----|------------------|-----|----------|---|--|------|
| Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 5,327 | 5,327 | 1,8 | 0,85 | 1,1 | 1,1 | | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | G8 | H/Z (x9) | Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) | |
| Πέμπτη | 07/12/23 0:00 | 2,75 | 2,24 | 0,51 | 1 | | | | | | 0,62 | 0,62 | |
| | 07/12/23 1:00 | 2,60 | 2,17 | 0,43 | 1 | | | | | | 0,48 | 0,47 | |
| | 07/12/23 2:00 | 2,53 | 2,13 | 0,39 | 1 | | | | | | 0,41 | 0,40 | |
| | 07/12/23 3:00 | 2,55 | 2,21 | 0,35 | 1 | | | | | | 0,42 | 0,42 | |
| | 07/12/23 4:00 | 2,57 | 2,38 | 0,19 | 1 | | | | | | 0,44 | 0,44 | |
| | 07/12/23 5:00 | 2,74 | 2,72 | 0,02 | 1 | | | | | | 0,59 | 0,60 | |
| | 07/12/23 6:00 | 3,18 | 3,17 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,93 | 0,94 | |
| | 07/12/23 7:00 | 3,27 | 3,27 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 07/12/23 8:00 | 3,23 | 3,23 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 07/12/23 9:00 | 3,03 | 3,00 | 0,03 | 1 | | | | | | 0,88 | 0,88 | |
| | 07/12/23 10:00 | 2,98 | 2,98 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,80 | 0,80 | |
| | 07/12/23 11:00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 0,24 | 0,10 | |
| | 07/12/23 12:00 | 2,91 | 2,90 | 0,01 | 1 | | | | | | 0,52 | 0,55 | |
| | 07/12/23 13:00 | 3,08 | 3,08 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,87 | 0,88 | |
| | 07/12/23 14:00 | 3,08 | 3,08 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,90 | 0,89 | |
| | 07/12/23 15:00 | 3,02 | 3,01 | 0,02 | 1 | | | | | | 0,83 | 0,85 | |
| | 07/12/23 16:00 | 3,35 | 3,34 | 0,01 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 07/12/23 17:00 | 3,93 | 3,93 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 07/12/23 18:00 | 4,03 | 4,03 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 07/12/23 19:00 | 3,96 | 3,92 | 0,04 | 1 | | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 07/12/23 20:00 | 3,86 | 3,76 | 0,10 | 1 | | | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 07/12/23 21:00 | 3,58 | 3,46 | 0,13 | 1 | | | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 07/12/23 22:00 | 3,28 | 3,03 | 0,25 | 1 | | | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 07/12/23 23:00 | 3,01 | 2,54 | 0,47 | 1 | | | | | | | 0,87 | 0,87 |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.