

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 8/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	08/12/23 0:00	2,78	2,28	0,50	1						0,65	0,65
	08/12/23 1:00	2,65	2,25	0,39	1						0,52	0,52
	08/12/23 2:00	2,56	2,24	0,32	1						0,43	0,43
	08/12/23 3:00	2,56	2,16	0,40	1						0,43	0,43
	08/12/23 4:00	2,59	2,15	0,44	1						0,45	0,46
	08/12/23 5:00	2,65	2,14	0,51	1						0,52	0,52
	08/12/23 6:00	2,97	2,20	0,77	1						0,82	0,83
	08/12/23 7:00	3,22	2,42	0,79	1						0,95	0,95
	08/12/23 8:00	3,03	2,32	0,71	1						0,87	0,87
	08/12/23 9:00	2,81	2,31	0,51	1						0,69	0,70
	08/12/23 10:00	2,65	2,18	0,48	1						0,53	0,52
	08/12/23 11:00	2,71	2,15	0,55	1						0,58	0,58
	08/12/23 12:00	3,07	2,64	0,43	1						0,83	0,80
	08/12/23 13:00	2,84	2,17	0,67	1						0,69	0,67
	08/12/23 14:00	3,25	2,33	0,92	1						0,92	0,93
	08/12/23 15:00	3,47	2,53	0,94	1						0,95	0,95
	08/12/23 16:00	3,78	2,84	0,94	1						0,95	0,95
	08/12/23 17:00	4,25	3,33	0,92	1						0,95	0,95
	08/12/23 18:00	4,36	3,42	0,94	1						0,95	0,95
	08/12/23 19:00	4,27	3,33	0,94	1						0,95	0,95
	08/12/23 20:00	4,13	3,19	0,94	1						0,95	0,95
	08/12/23 21:00	3,83	2,88	0,94	1						0,95	0,95
	08/12/23 22:00	3,52	2,58	0,94	1						0,95	0,95
	08/12/23 23:00	3,17	2,26	0,92	1						0,94	0,94

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.