

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 9/12/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	09/12/23 0:00	2,90	2,14	0,76	1						0,78	0,77	
	09/12/23 1:00	2,72	2,14	0,58	1						0,58	0,59	
	09/12/23 2:00	2,68	2,14	0,53	1						0,54	0,54	
	09/12/23 3:00	2,63	2,13	0,49	1						0,50	0,50	
	09/12/23 4:00	2,65	2,14	0,51	1						0,51	0,52	
	09/12/23 5:00	2,75	2,14	0,61	1						0,62	0,62	
	09/12/23 6:00	3,06	2,17	0,89	1						0,89	0,89	
	09/12/23 7:00	3,13	2,20	0,93	1						0,94	0,94	
	09/12/23 8:00	3,10	2,20	0,90	1						0,91	0,91	
	09/12/23 9:00	3,26	2,36	0,90	1						0,95	0,95	
	09/12/23 10:00	3,43	2,56	0,86	1						0,95	0,95	
	09/12/23 11:00	3,51	2,68	0,83	1						0,83	0,95	
	09/12/23 12:00	3,35	2,53	0,82	1						0,82	0,95	
	09/12/23 13:00	3,34	2,39	0,94	1						0,80	0,95	
	09/12/23 14:00	3,24	2,52	0,72	1						0,82	0,94	
	09/12/23 15:00	3,55	2,94	0,61	1						0,77	0,95	
	09/12/23 16:00	3,86	3,14	0,73	1						0,69	0,95	
	09/12/23 17:00	4,45	3,78	0,68	1						0,66	0,95	
	09/12/23 18:00	4,61	3,91	0,71	1						1	0,58	0,95
	09/12/23 19:00	4,48	3,93	0,55	1						1	0,66	0,95
	09/12/23 20:00	4,28	3,83	0,45	1						1	0,82	0,95
	09/12/23 21:00	4,06	3,61	0,45	1							0,90	0,95
	09/12/23 22:00	3,71	3,38	0,32	1							0,80	0,95
	09/12/23 23:00	3,31	3,05	0,26	1							0,80	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 11:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.