

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 10/12/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	10/12/23 0:00	3,14	2,99	0,15	1						0,62	0,94	
	10/12/23 1:00	2,94	2,58	0,36	1						0,70	0,82	
	10/12/23 2:00	2,88	2,62	0,26	1						0,61	0,84	
	10/12/23 3:00	2,86	2,70	0,16	1						0,57	0,81	
	10/12/23 4:00	2,88	2,83	0,04	1						0,70	0,82	
	10/12/23 5:00	2,91	2,89	0,01	1						0,64	0,85	
	10/12/23 6:00	3,20	3,20	0,00	1						0,77	0,94	
	10/12/23 7:00	3,33	3,33	0,00	1						0,88	0,95	
	10/12/23 8:00	3,23	3,23	0,00	1						0,95	0,95	
	10/12/23 9:00	2,99	2,99	0,00	1						0,73	0,85	
	10/12/23 10:00	3,27	3,27	0,00	1	1					0,28	0,06	
	10/12/23 11:00	3,42	3,42	0,00	1	1					0,18	0,41	
	10/12/23 12:00	3,68	3,68	0,00	1						0,50	0,95	
	10/12/23 13:00	3,79	3,79	0,00	1						0,60	0,95	
	10/12/23 14:00	3,85	3,85	0,00	1						0,58	0,95	
	10/12/23 15:00	3,94	3,94	0,00	1						0,55	0,95	
	10/12/23 16:00	4,25	4,25	0,00	1						1	0,59	0,95
	10/12/23 17:00	4,63	4,49	0,14	1						1	0,76	0,95
	10/12/23 18:00	4,80	4,41	0,39	1						1	0,80	0,95
	10/12/23 19:00	4,71	3,94	0,77	1						1	0,73	0,95
	10/12/23 20:00	4,49	3,56	0,93	1							0,80	0,95
	10/12/23 21:00	4,19	3,26	0,92	1							0,95	0,95
	10/12/23 22:00	3,76	2,87	0,89	1							0,95	0,95
	10/12/23 23:00	3,36	2,48	0,88	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 21:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.