

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Πέμπτη 7/12/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	07/12/23 0:00	22,90	18,43	4,48		1			1	1					9,19	9,18	
	07/12/23 1:00	20,78	19,41	1,37		1			1	1					8,35	8,32	
	07/12/23 2:00	20,16	16,76	3,40		1			1	1					8,07	8,07	
	07/12/23 3:00	19,57	13,33	6,24		1			1	1					7,85	7,84	
	07/12/23 4:00	19,50	15,59	3,91		1			1	1					7,81	7,78	
	07/12/23 5:00	20,73	17,72	3,01		1			1	1					8,27	8,27	
	07/12/23 6:00	23,84	22,28	1,55	1	1			1	1				2	9,40	9,46	
	07/12/23 7:00	28,02	26,63	1,40	1	1			1	1				4	10,70	10,30	
	07/12/23 8:00	30,27	29,26	1,00	1	1			1	1		1		4	9,16	9,23	
	07/12/23 9:00	31,84	31,56	0,28	1	1			1	1		1		5	10,35	10,33	
	07/12/23 10:00	30,76	30,75	0,01	1	1			1	1		1		5	9,37	9,28	
	07/12/23 11:00	30,48	30,48	0,00	1	1		1	1	1		1		2	7,48	7,37	
	07/12/23 12:00	31,08	31,08	0,00	1	1		1	1	1		1			6,74	6,72	
	07/12/23 13:00	31,53	31,53	0,00	1	1		1	1	1		1			7,15	7,27	
	07/12/23 14:00	32,60	32,41	0,19	1	1		1	1	1		1			8,25	8,27	
	07/12/23 15:00	33,36	33,32	0,05	1	1		1	1	1		1	1		8,52	8,52	
	07/12/23 16:00	35,79	35,36	0,44	1	1		1	1	1		1	3		9,87	9,92	
	07/12/23 17:00	39,42	38,45	0,97	1	1		1	1	1		1	6		12,27	12,33	
	07/12/23 18:00	40,36	39,33	1,03	1	1		1	1	1		1	7		12,77	12,79	
	07/12/23 19:00	40,59	40,28	0,31	1	1		1	1	1		1	9		12,56	12,54	
07/12/23 20:00	39,33	39,13	0,20	1	1		1	1	1		1	8		11,48	11,44		
07/12/23 21:00	36,17	36,17	0,00	1	1		1	1	1		1	5		9,86	9,20		
07/12/23 22:00	31,79	31,79	0,00	1	1		1	1	1		1			7,48	7,37		
07/12/23 23:00	27,28	27,28	0,00	1	1		1	1	1		1			4,29	4,61		

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G8 παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Η μονάδα G8 παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε σταθερή ισχύ. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας το διάστημα 21:00 με 22:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.