

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,06	4,70	0,36					1						1,22	1,26
	01:00	4,62	4,21	0,41					1						1,38	1,37
	02:00	4,42	3,96	0,47					1						1,17	1,17
	03:00	4,33	4,10	0,24					1						1,08	1,08
	04:00	4,39	4,21	0,18					1						1,13	1,13
	05:00	4,68	4,64	0,04					1						1,29	1,28
	06:00	5,43	5,42	0,01					1						1,28	1,29
	07:00	6,30	6,30	0,00		1			1						1,36	1,22
	08:00	6,94	6,94	0,00		1		1	1						0,00	0,00
	09:00	7,25	7,23	0,02		1		1							0,77	1,00
	10:00	7,36	7,33	0,03	1	1		1							1,95	1,95
	11:00	7,93	7,93	0,00	1	1		1							2,39	2,52
	12:00	8,54	8,41	0,13	1	1			1						1,83	1,73
	13:00	8,19	8,16	0,03	1	1		1							2,02	2,09
	14:00	7,83	7,72	0,11	1	1		1							2,38	2,42
	15:00	7,44	7,21	0,23	1	1		1							2,04	2,03
	16:00	7,21	6,94	0,28	1	1		1							1,79	1,80
	17:00	8,41	8,20	0,21	1	1		1							2,32	2,50
	18:00	8,79	8,55	0,24	1	1	1	1							2,29	2,29
	19:00	8,79	8,16	0,64	1	1	1	1							2,29	2,29
	20:00	8,63	7,46	1,18	1	1	1	1							2,14	2,15
	21:00	7,84	6,79	1,06	1	1		1							2,27	2,42
	22:00	6,88	5,25	1,64	1			1							1,97	1,97
	23:00	5,89	4,37	1,52	1			1							1,59	1,56

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης