



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη 7/12/2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,28	1,09	0,19	1				1							0,19	0,16
	01:00	1,15	1,10	0,05	1				1							0,05	0,03
	02:00	1,14	1,11	0,03	1				1							0,03	0,03
	03:00	1,22	1,14	0,08	1				1							0,10	0,10
	04:00	1,20	1,12	0,08	1				1							0,09	0,08
	05:00	1,18	1,14	0,04	1				1							0,05	0,06
	06:00	1,24	1,22	0,02	1				1							0,10	0,13
	07:00	1,27	1,24	0,03	1				1							0,14	0,15
	08:00	1,35	1,32	0,03	1				1							0,23	0,23
	09:00	1,42	1,41	0,00	1				1							0,29	0,29
	10:00	1,55	1,38	0,18	1							1				0,32	0,33
	11:00	1,46	1,18	0,28	1							1				0,33	0,33
	12:00	1,44	1,16	0,28	1							1				0,31	0,31
	13:00	1,49	1,31	0,17	1							1				0,30	0,30
	14:00	1,50	1,37	0,13	1					1						0,36	0,36
	15:00	1,53	1,43	0,10	1					1						0,39	0,39
	16:00	1,60	1,57	0,03	1					1						0,45	0,45
	17:00	1,78	1,69	0,09	1					1						0,54	0,54
	18:00	1,89	1,81	0,08	1					1						0,58	0,58
	19:00	1,84	1,78	0,05	1					1						0,48	0,49
	20:00	1,80	1,69	0,11	1					1						0,58	0,59
	21:00	1,76	1,54	0,22	1					1						0,61	0,61
	22:00	1,60	1,35	0,25	1					1						0,48	0,48
	23:00	1,46	1,29	0,17	1					1						0,36	0,35

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης