

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 7/12/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,65	1,47	0,06	1,12			1			1				0,58	0,58
	01:00	2,35	1,07	0,10	1,18			1							0,65	0,66
	02:00	2,20	0,94	0,16	1,09			1							0,49	0,50
	03:00	2,15	1,10	0,24	0,81			1							0,69	0,69
	04:00	2,11	1,38	0,22	0,51			1							0,74	0,74
	05:00	2,13	1,48	0,15	0,50			1							0,74	0,74
	06:00	2,30	1,56	0,05	0,70			1							0,80	0,80
	07:00	2,60	1,58	0,04	0,99			1							0,84	0,84
	08:00	2,86	1,56	0,03	1,27			1							0,85	0,85
	09:00	3,06	1,56	0,00	1,50			1							0,71	0,71
	10:00	3,22	1,73	0,02	1,48			1				1			0,70	0,70
	11:00	3,20	1,67	0,04	1,49			1				1			0,70	0,69
	12:00	3,21	1,66	0,06	1,50			1				1			0,71	0,72
	13:00	3,28	1,76	0,03	1,50			1				1			0,86	0,86
	14:00	3,50	2,12	0,02	1,37			1				1			0,79	0,79
	15:00	3,40	3,37	0,01	0,01	1		1				1			0,93	0,98
	16:00	3,50	3,46	0,03	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	17:00	3,94	3,86	0,03	0,05	1		1				1			0,99	0,99
	18:00	4,12	3,61	0,07	0,43	1		1				1			0,98	0,98
	19:00	4,13	3,21	0,17	0,76	1		1							0,99	0,99
20:00	4,04	2,98	0,16	0,90	1		1							0,99	0,99	
21:00	3,87	2,26	0,13	1,48			1				1			0,94	0,94	
22:00	3,53	2,10	0,13	1,31			1				1			0,92	0,91	
23:00	3,15	1,64	0,21	1,30			1				1			0,77	0,77	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 15:00-21:00 ο ΥΒΣ τέθηκε εκτός λειτουργίας για επισκευή βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης