



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 8/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,78	1,56	0,10	1,11			1			1		1		0,62	0,62
	01:00	2,45	1,30	0,24	0,91								1		0,63	0,63
	02:00	2,29	1,27	0,22	0,80								1		0,58	0,58
	03:00	2,19	1,26	0,15	0,79								1		0,53	0,52
	04:00	2,16	1,27	0,09	0,80								1		0,51	0,50
	05:00	2,23	1,34	0,09	0,80								1		0,54	0,55
	06:00	2,35	1,42	0,11	0,82								1		0,60	0,61
	07:00	2,73	1,72	0,19	0,81								1		0,80	0,86
	08:00	3,04	2,04	0,18	0,82								1		0,92	0,92
	09:00	3,43	2,26	0,33	0,83							1		1	0,94	0,94
	10:00	3,77	2,36	0,36	1,05							1		1	0,98	0,98
	11:00	4,00	2,61	0,34	1,05							1		1	0,99	0,99
	12:00	4,05	2,65	0,38	1,02							1		1	0,99	0,99
	13:00	3,81	2,38	0,38	1,05							1		1	0,98	0,98
	14:00	3,87	2,20	0,34	1,33							1		1	0,88	0,88
	15:00	3,77	2,02	0,32	1,42							1		1	0,83	0,83
	16:00	3,90	2,10	0,34	1,45							1		1	0,89	0,89
	17:00	4,22	2,48	0,31	1,43							1		1	0,94	0,94
	18:00	4,35	3,28	0,19	0,88			1				1		1	0,97	0,97
	19:00	4,21	3,27	0,08	0,86			1				1		1	0,86	0,86
20:00	4,19	3,51	0,08	0,61			1				1		1	0,95	0,95	
21:00	4,02	3,14	0,30	0,58			1						1	0,99	0,99	
22:00	3,77	2,89	0,32	0,55			1						1	0,97	0,97	
23:00	3,43	2,59	0,26	0,58							1		1	0,89	0,89	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης